


Skavsta flygplats



RH-P-platser

11.1 m

85.7 m

Rh-parkering finns, för att kunna nyttja dessa platser måste man ha ett giltigt tillstånd för rörelsehindrade ... detta ska dock visas upp i kassan i förväg så man måste betala i förväg och sedan lägga i då man måste betala i förväg, sedan måste man alltså tillbaka till bilen och även om man från platserna se en skylt med rätt symbol så är inte denna entré tillgänglig, man måste köra runt helt (ca 90 m istället för 10 till den närmast dörren med två trappsteg) för att komma till den tillgängliga huvudentrén. Trottoarkanterna är för höga för att kunna komma upp på som man måste rulla på "buss"vägen. Lite förbi ente'n finns en sänkning så att det går att komma upp på och sedan in till flygplatsen ... varför inte anpassa den befintliga entrén vi RH platserna, en ramp, med dubbla ledstängar på båda sidorna samt en dörröppnare. Perfekt och enkelt avhjälp.

Skavsta flygplats

Den som sitter i rullstol tvingas zigzaga mellan flygbussarna för att kunna ta sig till en tillgänglig entré, och sedan fram och tillbaka ännu en gång för att lägga in sitt parkeringstillstånd på plats.

